


STAVBA:	ZATEPLENIE OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A REKONŠTRUKCIA BUDOVI ZUŠ ZLATÉ MORAVCE	PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE	
OBSAH:	SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE -STROJOVNE	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
INVESTOR	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JANKA KRÁĽA 4, 95301 ZLATÉ MORAVCE	5	
MIESTO STAVBY	Zläté Moravce, Janka Kráľa 4, súp.č. 726, parc.č. 1687/1	USTREDNÉ VYKUROVANIE	
GEN. PROJEKTANT	Ing.Peter Candrák	MIERKA	
ZODP. PROJEKTANT	ING. PETER CANDRÁK	FORMÁT	2 x A4
VYPRACOVAL	JÁN RANIAK	DÁTUM	10/2015



LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1	NASTENNÝ KONDENZ.KOTOL VISSMANN VITODENS 200W 8,8–26kW VITOTRONIC 100	2
	MONTAZNY KRIZ S ARMATURAMI	2
2	ROZDELOVAC PRE TRI OKRUHY DN32	1
	UPEVNENIE NA STENU PRE ROZDELOVAC DN32	1
3	EXPANZNÁ NÁDOBA –50 litrov	2
4	HYDRAULICKÝ VYROVŇAČ DYNAMICKÝCH TLAKOV PRE DN32 max.prietok 4,8m3/h	1
	PUZDRO DO ANULOIDU PRE PONORNY SNIMAC TAPLOTY	1
5	MOTOR ZMIESAVACA	2
	MONTAZNA SADA PRE MOTOR ZMIESAVACA	2
6	EKVITERMICKÁ KASKÁDOVÁ REGULÁCIA VITOTRONIC 300–K	1
	KOMUNIKACNY MODUL KASKADA (7192768)	2
7	CERPADLOVA SKUPINA SO ZMIESAVACOM DN25 – CERPADLO UPS 60	2
8	CERPADLOVA SKUPINA BEZ ZMIESAVACA DN25 – CERPADLO UPS 60	1
9	ZASOBNIKOVY OHRIEVAC VITOCCELL 100–V OBJEM 300L	1
10	SPALINOVÁ KASKADA PRE 2 KOTLY VITODENS 200W –DN125	2
T1	SNIMAC TEPLoty HYDRAULICKEJ VYHYBKY balík	1
T2	PRILOZNY SNIMAC TEPLoty balík	
T3	VONKAJSI SNIMAC TEPLoty balík	
T4	SNIMAC TEPLoty TEPLEJ UZITKOVEJ VODY balík	